


## ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ 0604 / 09.02.2006

ΑΡΙΘΜΟΣ	0604	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	09 / 02 / 2006
---------	------	------------	----------------


Στοιχεία Πελάτη:	<b>ΑΛΟΥΜΙΛ Μυλωνάς</b> <b>Βιομηχανία Αλουμινίου Α.Ε.</b> ΒΙ.ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ Τ.Κ. 61100 ΚΙΛΚΙΣ
Περιγραφή Προϊόντος:	<b>Δίφυλλη Πόρτα</b> <b>Ανοιγοανακλινόμενη</b>
Υλικό:	<b>ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ</b>
Τυπολογία Προϊόντος	<b>ΣΕΙΡΑ ALUMIL M 11000</b>




2220 x 1300 mm

<b>Αεροδιαπερατότητα</b> ΕΛΟΤ EN 1026:2000 / ΕΛΟΤ EN 12207:2000	<b>Κατηγορία 4</b>
<b>Υδατοστεγανότητα</b> ΕΛΟΤ EN 1027:2000 / ΕΛΟΤ EN 12208:2000	<b>Κατηγορία 7 A</b>
<b>Αντοχή σε Ανεμοπίεση</b> ΕΛΟΤ EN 12211:2000 / ΕΛΟΤ EN 12210:2000	<b>Κατηγορία C4</b>

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΟΚΙΜΑΣΘΕΝ ΠΡΟΪΟΝ.



**ΣΙΝΩΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ**  
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ



**ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΡΤΣΟΣ**  
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ