


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ
Αριθμός 0314 / 03- 10- 2003

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

<u>Στοιχεία Πελάτη</u>	ΑΛΟΥΜΙΛ Μυλωνάς Βιομηχανία Αλουμινίου Α.Ε. ΒΙ.ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ Τ.Κ. 61100 ΚΙΛΚΙΣ
<u>Περιγραφή Προϊόντος</u>	ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ / ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ
<u>Τυπολογία Προϊόντος</u>	Σειρά Μ 11500
<u>Υλικό</u>	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



2210 x 882 mm

Αεροδιαπερατότητα ΕΛΟΤ EN 1026:2000 / ΕΛΟΤ EN 12207:2000	Κατηγορία 4
Υδατοστεγανότητα ΕΛΟΤ EN 1027:2000 / ΕΛΟΤ EN 12208:2000	Κατηγορία E900
Αντοχή σε Ανεμοπίεση ΕΛΟΤ EN 12211:2000 / ΕΛΟΤ EN 12210:2000	Κατηγορία C5

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΟΚΙΜΑΣΘΕΝ ΠΡΟΪΟΝ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΡΤΣΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ



ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ



ΕΚΑΝΑΛ Α.Ε.
03/10/2003